

г. Владивосток, пр-кт. Океанский 143

(место составления акта)

«28» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

«12» часов «0» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 240

По адресу/адресам: г. Владивосток, пр-кт. Океанский 143

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального
контроля о проведении проверки от 1 апреля 2021 года № 240

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 2 Г.
ВЛАДИВОСТОКА»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

14.04.2021 с 10 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

28.04.2021 с 10 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 3 час. 0 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владивостоку

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

07. 04. 2021 г. в 10 часов 00 минут ответственный по пожарной безопасности Кузьмина Наталья
Николаевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Владивостока по пожарному надзору
Соловьева Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ответственный по пожарной безопасности Кузьмина Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места
размещения ручных пожарных извещателей (п. 36 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, , ответственное лицо -
ответственный по пожарной безопасности Кузьмина Наталья Николаевна);

- Руководитель организации не обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт
наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации,
организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 48 Правил противопожарного
режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, , ответственное
лицо - ответственный по пожарной безопасности Кузьмина Наталья Николаевна);

- Снята дверь эвакуационного выхода в цокольном этаже со стороны столовой в лестничную клетку,
препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (п.16 «д» Правила

противопожарного режима в РФ, ответственное лицо - ответственный по пожарной безопасности Кузьмина Наталья Николаевна)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Протокол № 278 по ст. 20.4 ч. 1 от 28.04.2021г., Предписание № 240/1/1 от 28.04.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Соловьева Т.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ответственный по пожарной безопасности Кузьмина Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» апреля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)